

АКТ
мониторинга содержания здания (помещений)

г. Москва

06.06.2017 г.

Специалистом отдела мониторинга содержания зданий и территорий Управления комплексного мониторинга ГКУ Дирекции ДОГМ: главным специалистом сектора мониторинга содержания зданий Персидским Александром Владимировичем (8-925-089-21-41) в присутствии главного инженера ГБОУ Гимназия № 1573 Назарова Игорь Викторовича (8-903-160-52-23) 06.06.2017 проведен мониторинг выполнения администрацией ГБОУ Гимназия № 1573 мероприятий в соответствии с рекомендациями ООО «ИНЖГОРСТРОЙПРОЕКТ» указанных в отчете по результатам детального (инструментального) обследования технического состояния конструкций плит перекрытия в уровне технического подполья здания с большепролетными конструкциями по адресу: г. Москва, ул. Псковская, д. 11 выполненного на основании утвержденного технического задания, выданного Государственной жилищной инспекцией города Москвы.

Директор Школы – Антипов Александр Сергеевич (МРСД № 3).

Место в рейтинге: в 2015/2016 учебном году – 89.

Юридический адрес – г. Москва, ул. Псковская, д. 11.

Проектная мощность по учащимся – 550 чел., фактическая наполняемость – 670 чел.

Здание: этажность – 3-4; год постройки – 2006 г.; общая площадь – 13 333 м².

Капитальный ремонт – не проводился.

Результаты мониторинга.

Входе мониторинга установлено:

1. Согласно представленного отчета ООО «ИНЖГОРСТРОЙПРОЕКТ» образовательной организации рекомендовано:
 - выполнить усиление конструкций по специально разработанному проекту. До усиления ограничить эксплуатационные нагрузки;
 - осуществлять визуальный осмотр плиты перекрытия в уровне технического подполья 1 раз в месяц с записью в журнале.
2. Мероприятия осуществляемые образовательной организацией в рамках рекомендаций:
 - осуществляется ежемесячный мониторинг состояния установленных маяков с занесением данных в журнал регистрации;
 - проводятся мероприятия по заключению контракта на выполнение работ по разработке проектной документации на усиление конструкций спортивного зала (оферта № 0726928-17,

плановая дата заключения контракта – 13.06.2017, плановый срок завершения работ – июнь 2017 года);

3. Дополнительные мероприятия осуществляемые образовательной организацией:

- Заключен контракт от 06.06.2017 № 1573-62/2017 с ООО «СП-Эксперт» на выполнение работ на обследование конструкций перекрытий в районе температурного шва с разработкой технического заключения о состоянии строительных конструкций (плановая дата завершения работ – 30.06.2017)

ГКУ Дирекция ДОГМ:



(подпись, ФИО)

Подпись представителя ООО:



(подпись, ФИО)

